


### **Descripció d'un accident**

El 30 d'abril de 1991, sobre les 15:45h, una nena de 12 anys es va intentar suïcidar llançant-se al buit des del setè pis de l'escola. L'alumna es trobava a classe de plàstica asseguda al seu lloc, situat al costat de la finestra. En un moment donat la va obrir i, pujant al seu pupitre, es va llançar al buit.

La nena, que va caure sobre una terrassa a l'alçada d'un primer pis, va sobreviure, però va patir lesions molt greus. El seu pare va presentar una demanda en nom propi i en el de la seva filla, per danys i perjudicis contra l'empresa titular de l'escola, la seva asseguradora, el director i una professora de l'escola, sol·licitant una indemnització de 120.000 €.

Segons consta en la sentència (STS, 1a. S, 14.02.2000), la finestra des de la que l'alumna es va llançar al buit estava situada a 68cm del terra, a 24cm del banc i a 13,5cm del pupitre, quan d'acord amb la normativa les finestres no poden tenir elements practicables per sota d'1,10 – 1,20m mesurats sobre qualsevol element en el que un nen pugui pujar.



### **Acció preventiva**

Les finestres exteriors dels centres docents han de tenir una protecció d'alçada d'1,10m del terra (BOE núm. 46 del 18/11/1991). De la mateixa manera, no existiran objectes (cadres, taules, tarimes, bancs...) sota les finestres, ja que disminueixen l'alçada de protecció.